



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés
suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

PLV : 00158254 page : 1



Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Direction déléguée Nord (16-17-79-86)

Unité de la Charente-Maritime

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DE CHANIER

Prélèvement	00158254	Commune	CHANIER
Unité de gestion	0015 - A.I. DE CHANIER	Prélevé le	jeudi 25 juin 2026 à 11h40
Installation	UDI 000906 - R. NORD DE CHANIER	par	N. BAZIRE
Point de surveillance	0000001525 HAMEAU LES ESSARTS	Motif	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET EVIER GARAGE PARTICULIER HAMEAUX LES ESSAI	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	26,1 °C		25	Valeur hors références
pH	7,2 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,35 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,35 mg(Cl ₂)/L			

Type de l'analyse : AESO	Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) Code SISE de l'analyse : 00158204	1701 Référence laboratoire : 26062405149201
--------------------------	---	--

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	0,22 NFU		2	
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	31,5 °f			
Titre hydrotimétrique	33,4 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	28 mg/L		250	
Sulfates	9,7 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	672 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO ₃)	6,4 mg/L	50		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L	0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,13 mg/L	1		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00158254)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.

La Rochelle, le 2 juillet 2026

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable de l'unité
départementale Santé-Environnement

Philippe VANSYNGEL