



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés
suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

PLV : 00160205 page : 1



Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Direction déléguée Nord (16-17-79-86)

Unité de la Charente-Maritime

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DE CHANIER

Prélèvement	00160205	Commune	CHANIER
Unité de gestion	0015 - A.I. DE CHANIER	Prélevé le	jeudi 13 août 2026 à 10h21
Installation	UDI 000906 - R. NORD DE CHANIER	par	N. BAZIRE
Point de surveillance	0000001525 HAMEAU LES ESSARTS	Motif	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET EVIER CUISINE PARTICULIER	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	24,1 °C		25	
pH	7,1 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,55 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,60 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17)		1701
Type de l'analyse : AESO	Code SISE de l'analyse : 00160155	Référence laboratoire : 26081206473801

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	<0,2 NFU		2	
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	32,0 °f			
Titre hydrotimétrique	32,2 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	30 mg/L		250	
Sulfates	12 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	681 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO ₃)	4,4 mg/L	50		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L	0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,09 mg/L	1		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	<0,1 µg/L	0,5		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION				
Bromates	<2 µg/L	10		
Bromoforme	0,82 µg/L	100		
Chlorodibromométhane	0,74 µg/L	100		
Chloroforme	<0,1 µg/L	100		
Dichloromonobromométhane	<0,4 µg/L	100		
Trihalométhanés (4 substances)	1,6 µg/L	100		
Chlorate	<20 µg/L	250		
Acide trichloroacétique	<1 µg/L			
Acide monochloroacétique	<1 µg/L			
Acide bromoacétique	<1 µg/L			
Acides haloacétiques	<SEUIL µg/L	60		
Acide dichloroacétique	<2 µg/L			
Acide dibromoacétique	<1 µg/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00160205)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 19 août 2026

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable de l'unité
départementale Santé-Environnement



Philippe VANSYNGEL